




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **07 de Julio del 2017**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-001-2017**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN POTAM (I ETAPA), MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. C.P. José de Jesús Martínez Rodríguez, Auditor Interno del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

No hubo aclaraciones por parte del Ayuntamiento.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.

Pregunta no. 1.- Referente al concepto: Suministro, colocación y puesta en marcha de bomba sumergible para pozo profundo con capacidad de 20 HP a 4 pasos, incluye: pruebas, alimentación eléctrica desde centro de distribución, ductería, herramienta, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución: 1.00 pieza.

¿Que gasto y carga dinámica debemos considerar para esa bomba?

Respuesta.- la bomba sumergible de 20 HP deberá considerarse para un gasto de 40 litros por segundo y para 175 metros de carga dinámica.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **07 de Julio del 2017**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. C.P. José de Jesús Martínez Rodríguez Auditor Interno del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2015-2018
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **07 de Julio del 2017**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en Ave. Serdán No. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-001-2017**, correspondiente a la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN POTAM (I ETAPA), MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. C.P. José de Jesús Martínez Rodríguez, Auditor Interno del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

No hubo aclaraciones por parte del Ayuntamiento.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.

Pregunta no. 1.- Referente al concepto: Suministro, colocación y puesta en marcha de bomba sumergible para pozo profundo con capacidad de 20 HP a 4 pasos, incluye: pruebas, alimentación eléctrica desde centro de distribución, ductería, herramienta, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución: 1.00 pieza.

¿Que gasto y carga dinámica debemos considerar para esa bomba?

Respuesta.- la bomba sumergible de 20 HP deberá considerarse para un gasto de 40 litros por segundo y para 175 metros de carga dinámica.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **07 de Julio del 2017**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. C.P. José de Jesús Martínez Rodríguez Auditor Interno del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
ONOR NET EMPRESAS, S.A. DE C.V.	