




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración 2015-2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **04 de Agosto del 2017**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Dirección de Obras Públicas sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarra, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-008-2017**, correspondiente a la Obra: **INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE COL. TORRES DE FÁTIMA; INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLEJÓN SIN NOMBRE SECTOR MURALLA; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN COL. GUARIDA DEL TIGRE; INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLEJÓN V COL. PUNTA ARENA, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

**ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:**

- 1.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 17.- que al calce **DICE:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T, **DEBE DECIR:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T.
- 2.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 27.- que al calce **DICE:** DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION.  
LA UNIDAD DE MEDIDAD QUE SE DEBERA USAR ES **ML.**
- 3.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 28.- que al calce **DICE:** DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 08 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, **DEBE DECIR:** DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 08 CMS. DE ESPESOR DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
- 4.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 64.- que al calce **DICE:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T, **DEBE DECIR:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MANUALES, PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T

*Juan Carlos...*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**Administración 2015-2018**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



5.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 78.- que al calce **DICE:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T, **DEBE DECIR:** EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MANUALES, PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T

6.- Dentro del catálogo de conceptos, específicamente en el concepto con clave 80.- que al calce **DICE:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T., **DEBE DECIR:** SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE: ENCOFRADO CON CCTO. F'c= 150 KGS/CM2, PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.

7.- Se deberá agregar dentro del catálogo de conceptos un nuevo concepto con clave no. 92, que al calce deberá decir: DESPALME DE MALESA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UNIDAD: M2, CANTIDAD: 189.00.

**PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:**

No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **12:00 HRS** del día: **04 de Agosto del 2017**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.**

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Arq. Jorge Alfonso Cañizares Rodríguez Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

**POR LOS LICITANTES**

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
JUAN ALFREDO RUELAS BARAY	
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL, S.A. DE C.V.	