




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **10:00 HRS** del día: **16 de Abril del 2019**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Junta de la Dirección de Obras Públicas sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso Ibarri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LSO-826029996-004-2019**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE CALLE DE LA ALIANZA Y BLVD. MICROONDAS COLONIA GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Ing. Manuel Andrés Valenzuela Flores**, Subdirector de Infraestructura Urbana y Ecología, con la participación del **C. LIC. Mario Ignacio Padilla Badillo**, Coordinador Administrativo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

1.- Se difiere el Acto de Apertura de Propuestas para el día 23 de Abril del 2019, a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, del Ayuntamiento de Guaymas.

2.- Se deberá agregar un concepto dentro del catálogo en el Rubro de Pavimentación con clave 12-A.- FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4", (95 LT/ML), INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. (SE DEBERA DE CONSIDERAR LA DISMINUCION DE CONCRETO EN LAS ENTRADAS DE LAS COCHERAS).

3.- En el Rubro de Rehabilitación de Crucero en Calle Tordo y Ley Federal del Trabajo en el concepto No. 19 Dice: FORMACION DE SUB-BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.


Debe decir: FORMACION DE **BASE** HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE, ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA PORTER ESTANDAR NORMA N. CMT.4.002/11 (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

4.- En el Rubro de Rehabilitación de Crucero en Calle Tordo y Ley Federal del Trabajo en el concepto No. 20 Dice: SUMINISTRO DE SUB-BASE HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO.

Debe decir: SUMINISTRO DE **BASE** HIDRAULICA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, (GRAVA TRITURADA) VOLUMEN ABULTADO



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2018-2021
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



5.- Dentro del Catálogo de Conceptos en la parte del Rubro de Rehabilitación de Crucero dice: en Calle Tordo y Ley Federal del Trabajo Debe decir: REHABILITACIÓN DE CRUCERO EN CALLE BIZNAGA Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

No hubo preguntas por parte de los Licitantes.

Siendo las **10:30 HRS** del día: **16 de Abril del 2019**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

	Nombre y Representación	Firmas
1	C. Ing. Manuel Andrés Valenzuela Flores Subdirector de Infraestructura Urbana y Ecología	
2	C. LIC. Mario Ignacio Padilla Badillo Coordinador Administrativo del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
SAFRAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO RUIZ
LYH INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
JUAN ALFREDO RUELAS BARAY	