



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **11:00 HRS** del día: **30 de Noviembre del 2021**, fecha y hora fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de Cabildo, sito en Planta Alta de Palacio Municipal, ubicado en Avenida Serdán no. 150, Col. Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-020-2021**, correspondiente a la Obra: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Ing. Ismael Quintana Velázquez, Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

- 1.- En la Convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora y en la Plataforma Compranet-Estatal, dice que el lugar en donde se llevarán a cabo los eventos de la licitación es en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas, por lo que se cambia el lugar de los eventos para la Sala de Cabildo, ubicada en Planta Alta de Palacio Municipal, en Avenida Serdán no. 150 Colonia Centro, en Guaymas, Sonora.
- 2.- El Plazo de la Licitación es a tiempo reducido.
- 3.- Dentro del Catálogo de Conceptos, referente al concepto con clave no 45 DICE: LIMPIEZA DE TUBERIA, POSTES Y FIJACION EXISTENTES, CANTIDAD 1.00, UNIDAD DE MEDIDA LOTE, DEBE DECIR: LIMPIEZA DE TUBERIA, POSTES Y FIJACION EXISTENTES, CANTIDAD 4.00, UNIDAD DE MEDIDA PZA.
- 4.- Dentro del Catálogo de Conceptos, referente al concepto con clave no 49 DICE: CONEXIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CANTIDAD 1.00 UNIDAD DE MEDIDA. LOTE, DEBE DECIR: CONEXIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANTIDAD 5.00 UNIDAD DE MEDIDA PIEZA

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES:

EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.

- 1.- En el plano $\frac{3}{4}$ en el detalle 3 de las juntas de construcción se indican los pasajuntas de varilla $\frac{5}{8}$ con una longitud de 41 cms y en el detalle 2 de las juntas longitudinales una medida de 71 cms. En el catálogo conceptos 13 y 17 los pasajuntas y las juntas longitudinales se piden de 66 cms, ¿Qué medida se debe de considerar?

Respuesta: Se deberá ajustar a lo que indica la descripción del catálogo de conceptos.

- 2.- ¿Podrían proporcionar una foto del detalle del acabado mencionado en el concepto 14 del catálogo de conceptos referente a las líneas de acabado estriado?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



3.- ¿Podría proporcionar detalle mostrando dimensiones y ubicación del diseño mencionado en el concepto 16 referente a construcción de detalle de corte de guarnición y coladera pluvial para canalizar escurrimientos pluviales hacia jardineras a ras de banqueteta?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

4.- ¿Podría proporcionar detalle mostrando dimensiones y ubicación en planta del diseño mencionado en el concepto 40 referente a construcción de conexión de escurrimientos pluviales colindantes por parte inferior de la banqueteta, hacia filtro de absorción en la parte interior de jardineras, mediante tubo de 4" y 2"?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

5.- En el concepto 41 ¿podría proporcionar detalles de la cadena, tipo de concreto, dimensiones, refuerzo?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

6.- En el concepto 43 del catálogo ¿de qué proporción se debe de considerar el mortero?

Respuesta: se debe de considerar mortero-cemento-arena de 1:4.

7.- ¿Podría proporcionarse detalle del diseño de la banca que se solicita, dimensiones en planta, corte, ubicación y acabado final?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

8.- En el concepto 47 ¿Qué modelo de lámparas se deben considerar?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

9.- En el concepto 48, ¿en que consistirá el mantenimiento de y regulación de semáforo y cuántos semáforos contempla?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

10.- En el concepto 49 ¿Cuántas lámparas se conectarán, qué calibre de cables se requieren y longitud, serán conexiones en alturas?

Respuesta: Si, se subirá como anexos de Nota aclaratoria

11.- ¿Qué volumen de arena se debe considerar por m2 en el concepto 12?

Respuesta: Deberá de considerarse 5 lts/m2 de poreo.

12.- ¿El cálculo de FSR se debe hacer con base a salario mínimo o UMA?

Respuesta: Se deberá considerar la UMA

13.- ¿Qué se debe considerar para el retiro de anuncios del concepto 4 del catálogo de conceptos?

Respuesta: Remoción de un poste en desuso para teléfono público, 2 patas de tejaban se negociara con propietario (pollo lopez) y tronco de arbol

14.- ¿en el plano 3 / 4 se indica una base triturada, pero en el catálogo en el concepto 7 indica parcialmente triturada, ¿cuál se debe considerar?

Respuesta: Se deberá ajustar a lo que indica la descripción del catálogo de conceptos

ALITE CONSTRUCCIONES SA DE CV

1.- CONCEPTO 3 INCLUYE CORTE CON DISCO?



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración 2021-2024
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



RESPUESTA: SI, INCLUYE CORTE CON DISCO.

2.- PARTIDA 4 SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO, ¿CUAL ES LA ESPECIFICACION DE MATERIAL EN SEÑALAMIENTOS?

R: se subirá como anexos de Nota aclaratoria.

CONSTRUOBRAS MAROR SA DE CV

1.- NO SE MENCIONA DEMOLICION DE GUARNICION EN EL CATALOGO, VA INCLUIDA?

R.- SE INCLUYE EN EL CONCEPTO 2 DE DEMOLICION DE BANQUETAS.

Siendo las **11:35 HRS** del día: **30 de Noviembre del 2021**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.



Nombre y Representación		Firmas
1	C. Ing. Ismael Quintana Velázquez Encargado de Despacho de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	

POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ING. DAVID ALONSO ZAZUETA ZAZUETA	
JFN, S.A. DE C.V./ING. JESÚS VALENZUELA MOLINA	
CEBB TERRACERÍA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V./ING. RAÚL TADEO RUIZ FLORES	
EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V./ING. FRANCISCO JAVIER BARRIGA TELLO V	
ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ING. LINA ROCÍO LEAL PUENTE	
CONSTRUOBRAS MAROR S.A. DE C.V./ING. JORGE MARTÍNEZ ORTIZ	

EDIFICACIONES OMMA SA CV



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
Administración Municipal 2021-2024



CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

CONSTANCIA QUE SE LEVANTA COMO RESULTADO DE LA VISITA QUE LAS EMPRESAS REALIZARON AL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BLVD. BENITO JUÁREZ Y PEDRO G. MORENO Y CALLE 8 CON BANQUETAS, COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-020-2021, EFECTUADA EL DÍA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021, A LAS 09:00 HRS.

POR EL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.










C. ING. ISMAEL QUINTANA VELÁZQUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
ECOLOGÍA



C. ING. ALFONSO RUBÉN CARRANCO ZAMUDIO
AUDITOR TÉCNICO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

POR EL LICITANTE

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
ZATO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ING. DAVID ALONSO ZAZUETA ZAZUETA	
JFN, S.A. DE C.V./ING. JESÚS VALENZUELA MOLINA	
CEBB TERRACERÍA Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V./ING. RAÚL TADEO RUIZ FLORES	
EDIFICADORA CABO HARO, S.A. DE C.V.	
ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ING. LINA ROCÍO LEAL PUENTE	
CONSTRUOBRAS MAROR S.A. DE C.V./ING. JORGE MARTÍNEZ ORTIZ	

EDIFICACIONES OYMA SA DE CV

AO