



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Guaymas, Sonora, siendo las **12:00 HRS** del día: **27 de Marzo del 2024**, fecha y hora 2fijada para este acto, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas, sito en Calle 23, entre Avenida Serdán y Alfonso Iberri, Colonia Centro, en Guaymas, Sonora, las personas físicas, morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas, suscriben el presente documento, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-007-2024**, correspondiente a la Obra: **EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO DE SANTA ROSA, DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**

Dicho acto fue presidido por el **C. Arq. Carlos Cabrales Santos, Coordinador de Obras Públicas**, con la participación del **C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio, Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.**

Las Observaciones y Aclaraciones que surgen del presente Acto son las siguientes:

ACLARACIONES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO:

- 1.- Se agregará un nuevo concepto dentro del catálogo de conceptos, denominado: clave 35.- Ampliación de la perforación de pozo de 12" a 14" de diámetro, ampliación de la perforación en material tipo 1 de 0 a 170 mts de profundidad, con equipo rotatorio incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, cantidad: 170.00, unidad: ML.
- 2.- Se subirán las aclaraciones pendientes a compranet, como anexos a la junta de aclaraciones.

PREGUNTAS POR PARTE DE LOS LICITANTES: INGENIERÍA Y DISEÑOS SONOMEX, S.A. DE C.V.

- 1.- ¿Existe un estudio previo de Geofísica?

Respuesta: No existe un estudio previo de geofísica.

POBONOR DRILLING S. DE R.L. DE C.V.

- 1.- Especificar más a detalle el concepto no. 23, del catálogo de conceptos.

Respuesta: el concepto no. 23, del catálogo de conceptos, DEBE DECIR: Perforación de pozo profundo entre 30.48 cms (12"), de diámetro en material tipo 1 de 0 a 170 mts de profundidad, con equipo rotatorio incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, cantidad: 170.00, unidad: ML.

- 2.- ¿Qué volumen de agua se ocupa para abastecer al Poblado?

Respuesta: Un gasto de 8 a 12 litros por segundo.

Siendo las **12:30 HRS** del día: **27 de Marzo del 2024**, se dio por concluido el acto, levantándose el presente documento para los efectos a que haya lugar, suscribiéndolo de conformidad las partes que intervinieron en el mismo.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración 2021-2024
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

Nombre y Representación		Firmas
1	C. Arq. Carlos Cabrales Santos Coordinador de Obras Públicas	
2	C. Ing. Alfonso Rubén Carranco Zamudio Auditor Técnico del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	



POR LOS LICITANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE Y FIRMA
INGENIERÍA Y DISEÑOS SONOMEX, S.A. DE C.V.	 Edgardo Fumbie, R
POBONOR DRILLING S. DE R.L. DE C.V.	Felipe Fonseca C.